Landskrona stad

Miljöförvaltningen

Blankett A3 - Kondensatorer
Uppgifterna redovisas byggnadsvis.
Finns flera byggnader på samma fastighet används en blankett per byggnad

Administrativa uppgifter

Byggnadens adress:	Fastighetsbeteckning:			Datum:
Inventerad av:	Byggnadsnr:	Bruttoarea (m^2):	Byggnadsår:	Ombyggnadsår:

Inventeringsprotokoll – Kondensatorer

PCB kan finnas kondensatorer installerade t.o.m. 1980

Kondensatorer kan finnas i bl.a. i lysrörsarmatur och i elmotorer. Kondensatorer som innehåller eller misstänks innehålla PCB märks upp med etikett och dokumenteras i protokoll. Det är lättast att betrakta alla kondensatorer installerade t.o.m. 1980 som PCB-haltiga. *Etikett* nr avser numret på etiketten som man märkt upp kondensatorn med. I kolumnen *L* markerar man om kondensatorn sitter i en lysrörs-armatur. I kolumnen *märkning* kan man om man vill skriva in tillverkarnamn serienummer eller liknande. *År* avser kondensatorernas eller installationens tillverkningsår.

Etikett nr	**Placering** (även hänvisning till ritning el..dyl.)	**L***	**Märkning**	**År**	**Antal**	**PCB**** (kg)
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
				S:a lysrörsarmaturer		
				S:a övrigt		
				Summa totalt		

Uppgifterna sammanställs på blanketten Sammanställning– inventerad PCB (Blankett B). Denna blankett bifogas sammanställningen (blankett B), som insänds till: **Landskrona stad, Miljöförvaltningen, 261 80 Landskrona**

* kryssa i om kondensatorn hör till en lysrörsarmatur

** Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln:Antal x 0,05 (kg/st)

Landskrona stad
261 80 Landskrona
Besöksadress Drottninggatan 7
www.landskrona.se

Tel 0418-47 06 00
Fax 0418-47 06 03
miljo@landskrona.se

Bankgiro 868-6123
Plusgiro 12345-5
Org.-nr 212000-1140