

Denna sida fylls i vid ansökan/anmälan och skickas in tillsammans med sida 2.

DATUM

BYGGHERRE (Beställare)	
Namn/Företag	Person-/ Organisationsnummer
Adress	Postadress
Telefon (även riktnummer) / Telefon mobil	E-post

FASTIGHET	
Fastighetsbeteckning	Fastighetsadress

BESKRIVNING	
Kamin fabrikat/modell:	Ny skorsten fabrikat:
Ansluts till befintlig skorsten: <input type="radio"/> JA <input type="radio"/> NEJ	Installationsdatum:
Ansvarig montör:	Telefon ansvarig montör:

BESKRIVNING

KONTROLLPLAN enligt Plan- och Bygglagen**Eldstad med ny skorsten**

Denna sida fylls i **efter** meddelat lov/startbesked och skickas in till stadsbyggnadsförvaltningen vid slutanmälan

Kontrollen avser/kontrollpunkt	Kontrollant (exempel på vem som utför kontrollen E - entreprenör S - sakkunnig B – byggherre)	Kontrollmetod (exempel på hur kontrollen utförs, Visuellt Provning Mätning Övervakning)	Kontroll mot underlag. (exempel kan vara BBR A -ritning K -ritning Andra tekniska handlingar)	Datum	Signatur
Underlaget har tillräcklig bärförmåga			BBR 5:4222		
Eldstadsplan finns (>0,3 m framför och 0,1 m sida om lucka)			BBR 5:4223		
Rökkanalen uppfyller krav enligt BBR 5:4251			BBR 5:4251		
Rökkanalen uppfyller krav på täthet enligt BBR 5:4256			BBR 5:4256		
Kamin och rökkanal är åtkomliga för rensning och inspektion			BBR 5:428		
Kamin uppfyller utsläppskraven i BBR			BBR 6:7411		
Skorstenen mynnar över nock och minst en meter över taktäckningen			BBR 6:743		
Om fasadhöjden understiger 4 meter vid uppstigningsstället ska glidskydd finnas vid takfoten. Om fasadhöjd överstiger 4 m vid uppstigningsstället skall fast takstege finnas			BBR 8:2421		
Fast takstege finns monterad (gäller taklutning > 6 grader)			BBR 8:2422		
Uppstigningsanordning finns på skorstenen (gäller om skorstenshöjden överstiger 1,2 meter vid uppstigningsstället)			BBR 8:2422		
Att utförandet överensstämmer med beviljat bygglov.					
Slutanmälan skickas till stadsbyggnadsförvaltningen när åtgärden är färdigställd.					
Sotarintyg utan erinran					

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts samt att åtgärden är slutförd enligt meddelat lov/startbesked

Datum _____

Underskrift _____