

Denna sida fylls i vid ansökan/anmälan och skickas in tillsammans med sida 2.

DATUM

BYGGHERRE (Beställare)	
Namn/Företag	Person-/ Organisationsnummer
Adress	Postadress
Telefon (även riktnummer) / Telefon mobil	E-post

FASTIGHET	
Fastighetsbeteckning	Fastighetsadress

BESKRIVNING	
Kamin fabrikat/modell:	Ny skorsten fabrikat:
Ansluts till befintlig skorsten: <input type="radio"/> JA <input type="radio"/> NEJ	Installationsdatum:
Ansvarig montör:	Telefon ansvarig montör:

BESKRIVNING

KONTROLLPLAN enligt Plan- och Bygglagen**Eldstad**

Denna sida fylls i **efter** meddelat lov/startbesked och skickas in till stadsbyggnadsförvaltningen vid slutanmälan

Kontrollen avser/kontrollpunkt	Kontrollant (exempel på vem som utför kontrollen E - entreprenör S - sakkunnig B - byggherre)	Kontrollmetod (exempel på hur kontrollen utförs, Visuellt Provning Mätning Övervakning)	Kontroll mot underlag. (exempel kan vara BBR A -ritning K -ritning Andra tekniska handlingar)	Datum	Signatur
Underlaget har tillräcklig bärförmåga			BBR 5:4222		
Eldstadsplan finns (>0,3 m framför och 0,1 m sida om lucka)			BBR 5:4223		
Rökkanalen uppfyller krav enligt BBR 5:4251			BBR 5:4251		
Rökkanalen uppfyller krav på täthet enligt BBR 5:4256			BBR 5:4256		
Kamin och rökkanal är åtkomliga för rensning och inspektion			BBR 5:428		
Kamin uppfyller utsläppskraven i BBR			BBR 6:7411		
Skorstenen mynnar över nock och minst en meter över taktäckningen			BBR 6:743		
Om fasadhöjden understiger 4 meter vid uppstigningsstället ska glidskydd finnas vid takfoten. Om fasadhöjd överstiger 4 m vid uppstigningsstället skall fast takstege finnas			BBR 8:2421		
Fast takstege finns monterad (gäller taklutning > 6 grader)			BBR 8:2422		
Uppstigningsanordning finns på skorstenen (gäller om skorstenshöjden överstiger 1,2 meter vid uppstigningsstället)			BBR 8:2422		
Sotarintyg utan erinran					

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts samt att åtgärden är slutförd enligt meddelat lov/startbesked

Datum _____

Underskrift _____