

Kontrollplan för solenergianläggning enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Steg 1: fyll i samtliga uppgifter nedan

Fastighetsbeteckning:	Fastighetens adress:
Namn:	Telefon:
Adress:	Postadress:
Datum:	E-postadress:

Steg 2: kontrollera att kontrollpunkterna stämmer för ditt projekt. Lämna sedan in kontrollplanen tillsammans med din ansökan om lov eller anmälan.

Vad ska kontrolleras	Kontrollant	Kontrollmetod	Kontroll mot underlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut om startbesked finns innan åtgärden påbörjas. Lovärenden påbörjas först fyra veckor efter att beslutet om lov kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar	Byggherren	Läs beslut om startbesked	Beslut om startbesked
Befintliga konstruktioner har tillräcklig bärförmåga med hänsyn till ökad eller omfördelad last	Byggherren	Visuell kontroll, Beräkning	EKS 10 Avd. A § 31, Teknisk anvisning
Elinstallationsarbeten utförs av godkänd installatör	Byggherren	Visuell kontroll	Elsäkerhetsverkets register
Installationen utförs så att risken för personskador begränsas. Det färdiga elinstallationsarbetet genomgår en säkerhetskontroll innan anläggningen tas i bruk	Byggherren	Provning	BBR 2:51, BBR 8:8
Anläggningen förses med nödvändig märkning och varselmärkning	Byggherren	Visuell kontroll	Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd
Taket är åtkomligt för underhåll och förses med tillträdesanordningar, fast säkerhetsutrustning för förflyttning på tak och skyddsanordningar mot fall från tak	Byggherren	Visuell kontroll	BBR 8:241, BBR 8:242, BBR 8:243, Teknisk anvisning
Funktionen hos snörasskyddet vid byggnadens entréer upprätthålls efter installationen av solenergianläggningen	Byggherren	Mätning	BBR 8:2433
Åtgärder vidtas till skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot buller och damm	Byggherren	Visuell kontroll, Övervakning	BBR 2:3

Brandcellers/brandväggars funktion upprätthålls vid åtgärder som berör byggnadens brandskydd	Byggherren	Visuell kontroll, Övervakning	BBR 5:81, Teknisk anvisning
Byggnaden och anläggningen utformas så att räddningsinsatser är möjliga att utföra med tillfredsställande säkerhet för räddningstjänsten. De ska ha möjlighet att ta sig in i byggnaden och installationer för att underlätta släck- och räddningsinsatser ska finnas i tillräcklig omfattning, exempelvis så kallad brandkårsbrytare för avstängning av anläggningen. Räddningstjänsten kontaktas för rådgivning om byggnaden behöver kompletteras med sådan brytare	Byggherren	Visuell kontroll, Rådgivning	BBR 5:71, Räddningstjänstens rådgivning, telefon 0418 – 47 07 16 eller e-post brandskydd.rtj@landskona.se
Bruks- och säkerhetsanvisningar samt annan nödvändig dokumentation har mottagits för aktuell anläggning	Byggherren	Visuell kontroll,	BBR 2:51, Drift- och skötselinstruktioner
Ändringen utförs varsamt med hänsyn till byggnadsverkets historiska, kulturhistoriska och konstnärliga värden	Byggherren	Visuell kontroll, Övervakning	8 kap. 17 § plan- och bygglagen, Bygglövshandlingar
Farligt avfall ska samlas och skiljas från annat avfall inklusive rivningsavfall och transporteras till godkänd mottagare	Byggherren	Visuell kontroll, Övervakning	15 kap. 10-11 §§ miljöbalken, 16 § avfallsförordningen
Utförandet överensstämmer med beviljat bygglov	Byggherren	Visuell kontroll, Läs beslut om bygglov	Bygglövshandlingar

Steg 3: efter du fått ditt beslut om startbesked och när byggnadsarbetet är klart ska du fylla i uppgifterna nedan, skriva under och sedan skicka in kontrollplanen till stadsbyggnadsförvaltningen.

- Jag har byggt klart och lämnar därför in min slutanmälan så att ärendet kan avslutas och slutbesked beviljas
- Jag bifogar fotografier som bekräftar att bygget är slutfört och att åtgärden överensstämmer med bygglovet
- Jag intygar att samtliga kontrollpunkter är kontrollerade och godkända

Ort och datum:

Aktuell e-postadress:

Ärendenummer:

Byggherrens underskrift:

Skicka in kontrollplanen till

Postadress:

Landskrona stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
261 80 Landskrona

E-post:

registrator.sb@landskrona.se