



**Information om hantering av  
spolarvätska och andra brandfarliga  
vätskor i butiker**



**Framför allt under vinterhalvåret hanterar många butiker brandfarlig vätska, inte minst på grund av säsongens ökade användning av spolarvätska. Många gånger hanteras vätskorna felaktigt. Det finns ett omfattande regelverk kring hur brandfarliga vätskor ska hanteras.**

- Mängden brandfarlig vätska som får förvaras i butiken är begränsad, se tabellen på nästa sida.
- Avståndet från lätt antändbart material (exempelvis papper, kläder och kartong) till vätskan måste vara minst 6 meter.
- Avståndet från utrymningsväg till större mängd än 100 liter vätska måste vara minst 12 meter.
- Aerosoler (sprayflaskor) får inte förvaras i direkt anslutning till vätskorna.
- Tillstånd måste sökas hos räddningstjänsten om mängden vätska vid något tillfälle överstiger 100 liter.

Om vätskorna förvaras i brandisolerande skåp eller i brandavskilt rum, tillåts större mängder. Samtidigt får avståndet till utrymningsväg och lätt antändbart material minskas.

Brandfarliga vätskor ska placeras så att de är lätta att nå utan risk för att de faller ner. Plastförpackningar som ej förvaras i brandisolerande skåp eller brandavskilt rum och som är större än 5 liter får endast säljas ”över disk” eller utomhus. Spolarvätska som är förpackade i mjukplast bör undvikas eftersom de kan lätt spricka. Om de ändå finns i ert sortiment bör de inte placeras högt upp.

Observera att även färdigblandad spolarvätska klassas som brandfarlig.

*Vi rekommenderar att ni går igenom egenkontrollen i denna folder. Den är funktionell oavsett om ni säljer brandfarlig vätska stadigvarande eller tillfälligt. Om ni uppfyller egenkontrollen kan ni undvika onödiga anmärkningar vid tillsynen.*

## Sprayburkar är brandfarliga

### Hur mycket aerosoler/sprayburkar har du i din butik?

Vi har skickat denna information till dig för att vi tror att du kan ha mer än 100 liter aerosoler, t.ex. hår-, insekts-, ugn-, doft-, bromsspray och andra tryckbehållare/sprayburkar.

Sedan den 1 oktober 2013 gäller en ny föreskrift (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor. I de nya föreskrifterna är hantering av mer än 100 liter aerosoler i publikverksamhet (t.ex. butik) tillståndspliktig.

**Detta innebär att om du har mer än 100 liter i din butik behöver du söka tillstånd för detta i din kommun.**

Tillståndsblanketter finns på din kommuns hemsida. Har du frågor är du välkommen att kontakta räddningstjänsten.

### Kontakta gärna oss

Om ni har frågor eller vill ha rådgivning.

#### Räddningstjänsten

Landskrona	0418-47 07 00
Svalöv	0418-47 50 00
Bjuv	042-458 52 50

## Egenkontroll brandfarlig vätska

Förvaring löst på kundyta	JA	NEJ
Tabellvärdet i detta informationsblad uppfylls (maximalt tillåten mängd)		
Avståndet mellan löst förvarad vätska och lätt antändbart material, t ex papper och tyg, är minst 6 meter		
Avståndet från utrymningsväg till större mängd än 100 liter är minst 12 meter		
Aerosoler förvaras åtskilt från vätskan		
Förvaring i brandavskilt rum	JA	NEJ
Rummet är brandavskilt, även i dörr och ventilation		
Rummet har en självstängande dörr		
Verksamheten tillser att dörren inte ställs upp med kil, snöre etc		
Rummet har tät invallning som rymmer minst 10% av den förvarande mängden		
Rummet är fritt från brännbart material		
Rummet är fritt från aerosoler		
Det finns förbuds- och varningsanslag uppsatta vid rummets ingång		
Förvaring i brandisolerande skåp	JA	NEJ
Dörrarna är självstängande		
Skåpet har uppsamlingstråg som rymmer minst 10% av den förvarande mängden		
Skåpet uppfyller klass 1 och klass 2		
Skåpet är fritt från aerosoler		
Skåpet är placerat minst 3 meter från närmsta utrymningsväg		
Verksamhet	JA	NEJ
Butiken har tillstånd för hantering av brandfarlig vara (besvaras endast om mängden någon gång överstiger 100 liter)		
Berörd personal har kunskap om brandfarlig vara, t ex vet skillnaden på klass 1, 2a, 2b och 3		
Butiken har skriftliga rutiner för hantering av brandfarlig vätska, allt från mottagning till försäljning, som personalen känner till och följer		
Personalen har tillgång till säkerhetsdatablad för all brandfarlig vätska som hanteras i butiken		
Kunderna erbjuds säkerhetsdatablad för all brandfarlig vätska som säljs		

**Om ni har svarat nej på någon fråga kan ni behöva göra åtgärder för att hanteringen ska vara säker. Ni är välkomna att kontakta räddningstjänsten för rådgivning.**

Källor till detta informationsblad är föreskrifterna MSBFS 2013:3, SÅIFS 1996:2 och SÅIFS 2000:2.  
Mer information finns att tillgå på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida:  
[www.msb.se](http://www.msb.se)

## Max tillåten mängd brandfarlig vätska som får förvaras fritt i butiken

Försäljningsarea	Vätska klass 1 och 2a samt klass 2b och klass 3 i glasbehållare <i>Till exempel akrylatbensin, koncentrerad spolarvätska eller färdigblandad spolarvätska, oavsett förpackningstyp</i>	Vätska klass 2b och 3 i plast- eller plåtbehållare <i>Till exempel lampoljan, fotogen eller avfettningsmedel i plast- eller plåtförpackning</i>
Upp till 200 m <sup>2</sup>	Max 100 liter	Max 1000 liter
Större än 200 m <sup>2</sup>	Max 500 liter	Max 2000 liter
Större än 1000 m <sup>2</sup>	Max 500 liter	Max 4000 liter

Om vätskorna istället förvaras i brandavskilt rum eller i godkända brandisolerande skåp för den förvarande mängden vara sammanlagt 10 000 liter. Förvaringen av ännu större mängder kräver särskild utredning.

## Kontakta gärna oss

Om ni har frågor eller vill ha rådgivning.

### Räddningstjänsten

Landskrona	0418-47 07 00
Svalöv	0418-47 50 00
Bjuv	042-458 52 50